


Aussenaufstellung

Aufstellungsplan LW 121A

2.1



DE819376

alle Masse in mm

A Vorderansicht

C Draufsicht

≥ Mindestabstände

1 Aussparung im Sockel

2 Nahwärmerohr für Heizwasser Vor-/Rücklauf

3 Leerrohr für Elektrokabel Durchm. min. 70 mm

4 Kondensatwasserablauf Durchm. min. 50 mm

5 Wasserdurchlässige Fläche (z. B. Kies) im Luftaustrittsbereich

6 Sockel

LR Luftrichtung